

LEGENDE SECURITE INCENDIE (ZMS)

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION		
ZA	ZA → Délimitation de la zone d'alarme	ZF	ZF → Zone de désenfumage		
U10	U10 → Délimitation des zones U10	ZP	ZP → Zone protégée		
——- ZC	ZC → Zone de compartimentage	ZMA	ZMA → Zone de mise à l'abri		

LEGENDE SECURITE INCENDIE

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
TRE	TRE → Tableau répétiteur d'exploitation alphanumérique en texte clair	™ D M	DM → Déclencheur manuel d'alarme H = 1,30 ml
I S	IS → Commande manuelle de déverrouillage des issues de secours		

Secteur adulte 3

Zone d'alarme

- ZA1 → Une zone d'alarme spécifique pour le bâtiment Secteur adulte 3

Zones de désenfumage

- **ZF1.1** → Circulation zone d'hébergement 22 lits et logistique
- **ZF2.1** → Circulation zone d'hébergement 7 lits
- **ZF3.1** → Circulation zone d'hébergement 18 lits
- **ZF4.1** → Circulation zone consultations/soins

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE

BOHARS

MAÎTRE D'OUVRAGE
CHU BREST
2 Avenue Foch
29609 BREST CEDEX


MAÎTRE D'OEUVRE
AIA ARCHITECTES

56260 LARMOR PLAGE

13 Boulevard Jean Monnet

/300e

INDICE



BUREAU DE CONTROLE	Plan désenfumage Secteur Adulte 3	ARI	ZF_07 Lacrosse 29803 BREST	- 02 9
INTITULE DU DOCUMENT		CODE EMETTEUR	Nº DU DOCUMENT	
Arm	or ingénierie	PC	02/2023	1.
EMETTEUR		PHASE	DATE	EC

BUREAU DE CONTROLE	APAVE	37 avenue du Baron Lacrosse 29803 BREST- 02 98 42 14 44
S.P.S.	VERITAS	26 rue de l'Eau Blanche 29200 BREST- 09 69 39 10 09
ASSISTANT MOA	A2MO	17 boulevard de Berlin 44000 NANTES- 02 85 67 17 00
MANDATAIRE	AIA ARCHITECTES	13 boulevard Jean Monnet 56260 LARMOR PLAGE- 02 97 64 03 40
ARCHITECTE	AIA ARCHITECTES	13 boulevard Jean Monnet 56260 LARMOR PLAGE- 02 97 64 03 40
INGENIERIE	AIA INGENIERIE	7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13
ENVIRONNEMENT	AIA ENVIRONNEMENT	7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13
ECONOMISTE	AIA INGENIERIE	7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13
PAYSAGES	AIA ENVIRONNEMENT	7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13
COORDINATEUR SSI	ARMOR INGENIERIE	5C rue de la ville Néant 22360 LANGUEUX- 02 96 33 57 64
ACOUSTICIEN	TECHNICONSULT	18 rue Commandant Groix 29200 BREST- 02 98 02 25 30
BET CUISINE		
OPC	AIA MANAGEMENT	7 houlevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13

 Numéro affaire
 Projet
 Phase
 Bâtiment
 Emetteur
 Corps d'état
 Type document
 Niveau
 № du document

 22-098
 BO
 PC
 SA3
 ARI
 SSI
 PLA
 RDC
 ZF_07