



**Le Président de la Commission
Locale de l'Eau du SAGE de l'Elorn**

à

Monsieur le Préfet du Finistère
Direction de la coordination des
politiques publiques et de l'appui
territorial
42 boulevard Duplex
29320 QUIMPER

Objet : Avis de la CLE sur le projet de l'ESID sur la refonte de la station de pompage des bassins 4 et 7 (SALOU) (Base Navale de Brest - 29).

Vos réfs. Affaire suivie par Stéphane Schlick – Bureau des installations classées et des enquêtes publiques

Daoulas, le 27 mars 2023

Monsieur le Préfet,

Vous avez sollicité l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de l'Elorn, concernant le projet de refonte de la station de pompage des bassins 4 et 7 de la base navale de Brest.

La Commission Locale de l'Eau de l'Elorn, réunie le 21 mars 2023, a émis un avis favorable sur ce projet considérant que la collecte séparée des eaux de carénage et des eaux d'infiltration permettra de diminuer le volume des eaux à traiter et améliorera l'efficacité de leur traitement. La Commission Locale de l'Eau de l'Elorn regrette qu'un dispositif de traitement fixe n'ait pas été souhaité et que le traitement des eaux de carénage reste à la charge des prestataires.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, en l'assurance de ma considération distinguée.

le Président de la Commission Locale de l'Eau

Laurent PERON